

BUDYNEK ISTNIEJĄCY NIEOBJĘTY OPRACOWANIEM

WYKAZ POMIESZCZEŃ

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. (m2)	NR POSADZKI
2.1.	ŁĄCZNIK	PLYTKI GRES	7,4	
2.2.	POM. BIUROWE	PANELE	24,6	
2.3.	POM. BIUROWE	PANELE	15,0	
2.4.	POM. BIUROWE	PANELE	15,8	
2.5.	KORYTARZ	PLYTKI GRES	11,6	
2.6.	SEKRETARIAT	PANELE	15,6	
2.7.	GABINET Z-CY DYREKTORA	PANELE	14,2	
2.8.	GABINET DYREKTORA	PANELE	11,3	
K-1	KLATKA SCHODOWA	PLYTKI GRES	20,4	
RAZEM			135,9	








WYKAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH f-my LUG

	NAZWA, TYP	MOC	KOD
A	OPRAWA RASTROWA LUGCLASSIC P/T T5 PAR	3x14W	AT.001
A1	J.W. LECZ Z MODUŁEM AWARYJNYM	3x14W	AT.001
B	OPRAWA RASTROWA LUGCLASSIC 2 P/T T5 PAR	2x54W	AT.055
C	OPRAWA DOWNLIGHT LUGSTAR GLASS P/T IP20	2x26W	CO.016S
D	PLAFONIERA SATELA 3 IP54	2x9W	SM.008
E	OPRAWA RASTROWA LUGCLASSIC P/T T5 PAR	4x14W	AT.005
F	PLAFONIERA SATELA 3 IP54	2x18W	SM.009
G	OPRAWA RASTROWA LUGCLASSIC NEW N/T T8 PAR	4x18W	BC.014
H	OPRAWA DOWNLIGHT LUGSTAR TURBO P/T IP43	2x26W	AT.055

TABLICA PIĘTROWA "T-2"

YDY 5x6mm p/t
k-k TG

LEGENDA SYMBOLI ELEKTRYCZNYCH :

-   - PUNKT ŚWIETLNY SUFITOWY
-  - PUNKT ŚWIETLNY NAŚCIENNY
-  - WYŁĄCZNIK OŚWIELENIA
-  - PRZELĄCZNIK GRUPOWY
-  - PRZELĄCZNIK KOŃCOWY
-  - GNIAZDO WTYCZKOWE 2-BIEG 10A/Z PODWÓJNE

SKUTECZNE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIĘTRA

ROZBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARI UL. BOTANICZNA 14, ZIELONA GÓRA, DZ. NR 27/8			
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Woźniak	143/73/ZG	
OPRACOWAŁ	inż. Włodzimierz Woźniak	spec. elektr.	
SPRAWDZIŁ			
Data: 11.2010r.	Skala: 1:100	Nr rys. E/2	