


MOC ZAINSTALOWANA
MOC ZAPOTRZEBOWANA

Pi=9,0kW
Pz=5,3kW



ROZDZIELNICA WNEKOWA RWN 2x12. DRZWICZKI IZOLACYJNE BIAŁE
WNEKA NA WYS. 1,2m OD PODŁOGI. WYMIARY 350x450x100mm

SKUTECZNE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

UKŁAD POŁĄCZEŃ - TABLICA PIĘTROWA T-2			
ROZBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII UL. BOTANICZNA 14, ZIELONA GÓRA, DZ. NR 27/8			
	IMIĘ i NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Woźniak	143/73/ZG	
OPRACOWAŁ	inż. Włodzimierz Woźniak	spec. elektr.	
SPRAWDZIŁ			
Data: 11.2010r.	Skala: -	Nr rys. E/4	