

Nr sprawy: ZSA.272.05.2011

WYJAŚNIENIE 1

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku garażowego. .

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ.

W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie następujących pytań:

Pytanie nr 1

*w Specyfikacji Technicznej dział: Konstrukcje stalowe i pokrycie dachu w pkt 2 "ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20cm np. Dachrock"
natomiast w Opisie Technicznym pkt 5
"dach ocieplony wełną mineralną SUPERROCK gr 22 cm"*

Proszę o sprecyzowanie jaka grubość i materiał przyjąć do wyceny?

Pytanie nr 2

*w Opisie Technicznym pkt 5.2 Izolacje przeciwwilgociowe jest napisane "na blasze trapezowej - papa paroizolacyjna "
natomiast brak jest takiej czynności w przedmiarze Czy zamawiający zrezygnował z wykonania paroizolacji?*

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

ad.1. Do wyceny proszę przyjąć DACHROCK gr. 20 cm.

ad.2. NIE zrezygnował. Proszę ująć papę paroizolacyjną.

LUBUSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze
dr Tadeusz Woźniak
lek. wet.