

Nr sprawy: ZSA.272.05.2011

WYJAŚNIENIE 2

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku garażowego. .

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ.

W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie następujących pytań:

Pytanie nr 1

w Opisie Technicznym pkt 2 brzmi

" Aby uzyskać łatwiejszy dojazd do środkowego stanowiska garażowego należy o jedno przęsło (ok. 2 m) skrócić zlokalizowaną przed budynkiem garażowym stalową rampę dla samochodów"

brak takiej czynności w przedmiarze czy zamawiają zrezygnował z wykonania tej czynności

Pytanie nr 2

w Przedmiarze Robót poz 29, 30 wykonanie tynków zewnętrznych akrylowych i mozaikowych.

Czy tynki te należy wykonać bezpośrednio na starym tynku bez przygotowania podłoża?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad.1. Podana wartość (ok. 2m) zależna jest od stanu technicznego konstrukcji rampy oraz możliwości jej rozebrania. Dokładny zakres prac ocenić będzie można w trakcie realizacji zadania.

Ad.2. Tynki akrylowe wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Rozbiórka istniejących bram garażowych oraz dobudowanie nowych ścian wskazuje na usunięcie resztek starych tynków i położenie nowych wraz z przygotowaniem podłoża.

LUBUSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze
dr Tadeusz Woźniak
lek. wet.